



Wels-Thalheim, 15.04.2009

## Attestation de conformité 08014

**Produit:** Commutateur automatique

**Type:** Fronius IG Plus, Setup DE, FRA, AUT, GRE, POR, EXC

incluant :

- Fronius IG Plus 35-1
- Fronius IG Plus 50-1
- Fronius IG Plus 70-1
- Fronius IG Plus 70-2
- Fronius IG Plus 100-1
- Fronius IG Plus 100-2
- Fronius IG Plus 120-3
- Fronius IG Plus 150-3

**Utilisation conforme à la destination:**

Commutateur automatique, inaccessible au gestionnaire de réseau de distribution (VNB), en tant qu'interface de sécurité entre une installation de production autonome et le réseau basse tension. Pièce de rechange pour remplacer un commutateur avec fonction de séparation accessible par le gestionnaire de réseau de distribution (VNB) Le commutateur est un composant intégral de l'onduleur PV de type: Fronius IG Plus

**Documents de base pour la vérification:**

DIN V VDE 0126-1-1: 2006-02

Commutateur automatique entre une installation de production autonome parallèle au réseau et le réseau basse tension

Lors de l'établissement de la présente attestation, le concept de sécurité du produit précité, objet du rapport en date du 02.07.2007 N° dossier 2.04.00403.1.0 (arsenal research), est en conformité avec les exigences techniques de sécurité en vigueur pour l'application conforme à l'emploi indiqué.

La présente attestation de conformité perd sa validité au plus tard le

**31.12.2012**

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH  
Günter-Fronius-Straße 1  
4600 Thalheim/Wels

ppa Mag. Ing. H. Hackl