



Fachausschuss Elektrotechnik
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der
gewerblichen
Berufsgenossenschaften

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0340

Prüf- und Zertifizierungsstelle beim Fachausschuss Elektrotechnik,
Postfach 51 05 80, 50941 Köln

Mitsubishi Electric Corporation
Nakatsugawa Works
1-3 Komaba-cho, Nakatsugawa-city
Gifu-ref. 508-8666
Japan

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen (bitte stets angeben)	Bearbeiter	☎ (02 21) 37 78-	Datum
	UB.010.17	PI/hu	6312	24.08.2007

Unbedenklichkeitsbescheinigung 07005

Erzeugnis: Selbsttätige wirkende Schaltstelle

Typ: Mitsubishi PV-PNSXXATL-GER

**Bestimmungsgemäße
Verwendung:**

Selbsttätig wirkende, dem EVU unzugängliche
Schaltstelle, als Ersatz für eine jederzeit dem EVU
zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der
Photovoltaikwechselrichter Typ PV-PNS03ATL-
GER, PV-PNS04ATL-GER, PV-PNS04ATL2-GER
und PV-PNS06ATL-GER.

Prüfgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1 "Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer
netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem
öffentlichen Niederspannungsnetz" (2006-02)

Das mit Prüfbericht 2.04.00395.1.0, 2.04.00468.1.0, 2.04.00490.1.0 (arsenal
research) geprüfte Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum
Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen
Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis

31.12.2012

- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle

