

Séries Xtender



Modèle	XTS 900-12	XTS 1200-24	XTS 1400-48	XTM 1500-12	XTM 2000-12	XTM 2400-24	XTM 2600-48	XTM 3500-24	XTM 4000-48	XTH 3000-12	XTH 5000-24	XTH 6000-48	XTH 8000-48	
Onduleur														
Tension nominale de la batterie	12V	24V	48V	12V		24V	48V	24V	48V	12V	24V	48V		
Plage de tension d'entrée	9.5 - 17V	19 - 34V	38 - 68V	9.5 - 17V		19 - 34V	38 - 68V	19 - 34V	38 - 68V	9.5 - 17V	19 - 34V	38 - 68V		
Puissance continue @ 25°C	650*/500VA	800*/650VA	900*/750VA	1500VA	2000VA		3000VA	3500VA	2500VA	4500VA	5000VA	7000VA		
Puissance 30 min. @ 25°C	900*/700VA	1200*/1000VA	1400*/1200VA	1500VA	2000VA	2400VA	2600VA	3500VA	4000VA	3000VA	5000VA	6000VA	8000VA	
Puissance 3 sec. @ 25°C	2.3kVA	2.5kVA	2.8kVA	3.4kVA	4.8kVA	6kVA	6.5kVA	9kVA	10.5kVA	7.5kVA	12kVA	15kVA	21kVA	
Charge maximale	Jusqu'au court-circuit													
Charge asymétrique max.	Jusqu'à Pcont													
* Détection de charge (Stand-by)	2 à 25 W													
Cos φ	0.1-1													
Rendement max.	93%	93%	93%	93%		94%	96%	94%	96%	93%	94%	96%		
Puissance à vide OFF/Stand-by/ON	1.1W/1.4W/7W	1.2W/1.5W/8W	1.3W/1.6W/8W	1.2W/1.4W/8W	1.2W/1.4W/10W	1.4W/1.6W/9W	1.8W/2W/10W	1.4W/1.6W/12W	1.8W/2.1W/14W	1.2W/1.4W/14W	1.4W/1.8W/18W	1.8W/2.2W/22W	1.8W/2.4W/30W	
* Tension de sortie	Sinus pur 230Vac (+/- 2%) / 120Vac ⁽¹⁾													
* Fréquence de sortie	50Hz / 60Hz ⁽¹⁾ +/- 0.05% (contrôlée par quartz)													
Distorsion harmonique	<2%													
Protection de surcharge et de court-circuit	Déconnexion automatique puis 3 essais de démarrage													
Protection de surchauffe	Alarme avant coupure et redémarrage autom.													
Chargeur de batterie														
* Caractéristique de charge	6 étapes Bulk - Absorption - Maintien - Egalisation - Maintien réduit - Absorption périodique Nombre d'étapes, seuils, courant de fin d'étape et temps entièrement réglables avec la RCC-02/-03													
* Courant de charge maximum	35A	25A	12A	70A	100A	55A	30A	90A	50A	160A	140A	100A	120A	
* Compensation de la température	Avec BTS-01 ou BSP 500/1200													
Correction du facteur de puissance (PFC)	EN 61000-3-2													
Données générales														
* Plage de tension d'entrée	150 à 265Vac / 50 à 140Vac ⁽¹⁾													
Fréquence d'entrée	45 à 65Hz													
Courant max. d'entrée (relais de transfert) / Courant max. de sortie	16A/20A			50A/56A						50A/80A				
Temps de transfert (UPS)	<15ms													
Contacts multifonctionnels	Module ARM-02 à 2 contacts en option			Deux contacts indépendants (libres de potentiel 3 points, 16Aac / 5Adc)										
Poids	8.2 kg	9 kg	9.3 kg	15 kg	18.5 kg	16.2 kg	21.2 kg	22.9 kg	34 kg	40 kg	42 kg	46 kg		
Dimension h x l x L [mm]	110x210x310	110x210x310	110x210x310	133x322x466				133x322x466		230x300x500	230x300x500	230x300x500		
Indice de protection	IP54			IP20										
Conformité	Directive CEM 2004/108/CE : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2 Directive basse tension 2006/95/CE : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1													
Plage de température de travail	-20 à 55°C													
Humidité relative de fonctionnement	100%			95% sans condensation										
Ventilation	Module de ventilation ECF-01 en option			Forcée dès 55°C										
Niveau acoustique	<40dB / <45dB (sans / avec ventilation)													
Garantie	5 ans													
Accessoires														
Télécommande RCC-02 ou RCC-03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Module Xcom-232i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Passerelle Xcom-MS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Module de com. à distance RCM-10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Module de communication TCM-01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Module à 2 contacts auxiliaires ARM-02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Module de ventilation ECF-01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sonde de temp. de batterie BTS-01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Câble de communication 3ph et // CAB-RJ45-8-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cadre de montage X-Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* Réglable avec la RCC-02/03

** Valeurs mentionnées uniquement valables avec le module de ventilation ECF-01.

⁽¹⁾ Avec -01 à la fin de la désignation, signifie 120V/60Hz. Disponible pour tous les Xtender sauf l'XTH 8000-48

Sous réserve de modifications.

CAPENERGIE
Mas d'alhem - 34150 - La Boissière - France
Tél : 04 67 56 77 91 - Fax : 04 67 55 52 25
E-Mail : info@capenergie.fr
www.capenergie.fr

